

# 牛牧小学校（4年生）水質調査結果

採取日 2009. 10. 21  
 検査日 2009. 10. 22

## ① PH

番号	採取場所	1グループ	2グループ	3グループ	4グループ	5グループ
A	親水公園	9.5	9.5	8.0	8.0	7.0
B	団地Ⅱ用水路	7.5	7.5	7.5	7.5	7.0
C	用水路	7.5	7.5	7.5	7.5	7.0
D	つどいの泉付近	9.0	8.5	8.5	8.5	9.5
番号	採取場所	6グループ	7グループ	8グループ	9グループ	10グループ
A	親水公園	7.0	7.0	※	7.0	6.5
B	団地Ⅱ用水路	8.0	8.0	※	7.5	7.5
C	用水路	7.0	7.0	7.5	7.5	7.5
D	つどいの泉付近	9.5	9.0	8.5	9.0	8.5

## ② COD

番号	採取場所	1グループ	2グループ	3グループ	4グループ	5グループ
A	親水公園	6	4	4	5	4
B	団地Ⅱ用水路	4	4	4	6	6
C	用水路	4	8	6	4	8
D	つどいの泉付近	8	6	6	5	8
番号	採取場所	6グループ	7グループ	8グループ	9グループ	10グループ
A	親水公園	4	8	6	7	4
B	団地Ⅱ用水路	4	6	6	4	6
C	用水路	4	6	6	4	6
D	つどいの泉付近	8	8	8	6	8

## ② BOD換算値

番号	採取場所	1グループ	2グループ	3グループ	4グループ	5グループ
A	親水公園	4	2	2	3	2
B	団地Ⅱ用水路	2	2	2	4	4
C	用水路	2	5	4	2	5
D	つどいの泉付近	5	4	4	3	5
番号	採取場所	6グループ	7グループ	8グループ	9グループ	10グループ
A	親水公園	2	5	4	5	2
B	団地Ⅱ用水路	2	4	4	2	4
C	用水路	2	4	4	2	4
D	つどいの泉付近	5	5	5	4	5

牛牧小学校

牛牧閘門  
 PH 7.0  
 COD 3  
 ※ データ1つのみ