

要求水準書に関する質問回答書

「瑞穂市公共下水道（瑞穂処理区）汚水管路施設整備事業（第1期事業計画工区）」の要求水準書に対する質問について、以下のとおり回答します。

No	見出しの符号				項目名	内容	回答
	頁	章	節	項			
1	14	4	2	(1)	2)調査④公私道調査	公私道調査について、公図並びに土地台帳により確認しますが、私有地の公図調査は不要と考えてよろしいでしょうか。	私有地の公図調査を含めて実施をお願いします。
2	15	4	2	(1)	3)設計④詳細設計図の作成(c)平面図	測量による平面図及び道路台帳に基づいて平面図を作成しますが道路台帳の CAD 有無および縮尺をご教示していただけないでしょうか	道路台帳の縮尺は 1/1000 になります。道路台帳のデータは DXF 形式で提供します。
3	16	4	2	(1)	3)設計⑫工事費積算内訳書（金抜き）の作成	P17 の【設計図書】に(e)設計書（金入り）が明記されていますが、金入りは不要でしょうか。	金入り設計書の提出は不要です。
4	17	4	2	(1)	設計業務(e)金入り設計書	金入り設計書金額は、詳細設計結果を受けての金額になります。プロポーサル応募時は、基本設計成果を基に金額を決めていますので増減が発生しますが、工事費は設計書金額に変更されるのでしょうか。	設計業務の結果、管路延長等の数量に変更が生じた場合、変更後の数量により工事費の積算を行います。工事請負契約は、上記の積算額に「募集要項第8章契約の枠組み」に示す「請負率」を乗じた額を工事請負契約額とします。
5	31	4	2	(1)	⑥路面復旧	事業費には、仮復旧と本復旧が含まれているのでしょうか。また、本復旧は交付金対象範囲と考えてよろしいでしょうか。	事業費に路面復旧の本復旧は含まれていません。

No	見出しの符号				項目名	内容	回答
	頁	章	節	項			
6					別紙 2 管渠工及びマンホール工数量内訳（参考）	基本設計の成果で2号、3号人孔の場所が明記されていません。推進路線と思いますが、事業費に仮設費（立坑費）は含まれているのでしょうか	事業費に仮設費（立坑費）は含まれます。