

瑞穂市生涯学習施設等 LED 照明設備賃貸借契約 仕様書

1. 業務名

瑞生物第6号 瑞穂市生涯学習施設等 LED 照明設備賃貸借契約

2. 業務目的

瑞穂市公共施設の照明設備において、省エネ法に基づくエネルギー使用量及び温室効果ガス排出量の削減並びに経常的な電気料金及び維持管理経費の削減のため各施設における老朽化した照明器具等を LED 照明に更新することを目的とする。

2. 契約期間

(1) 工事期間 契約日 から 令和9年2月28日

(2) 賃貸借期間 令和9年3月1日 から 令和19年2月28日 (120カ月間)

4. 業務場所

以下、13施設

・ 巢南中学校グラウンド	瑞穂市古橋10-1
・ 糸貫川運動公園	瑞穂市本田1940番地
・ 巢南公民館	瑞穂市宮田300番地1
・ 生津スポーツ広場	瑞穂市生津223番地1
・ 穂積グラウンド	瑞穂市稲里452番地1
・ 南ふれあい広場	瑞穂市古橋1466番地
・ 市民センター	瑞穂市別府1300番地3
・ 西ふれあい広場	瑞穂市居倉175番地
・ 中ふれあい広場	瑞穂市美江寺276番地
・ 弓道場	瑞穂市生津天王町2丁目106番地
・ 水防センター	瑞穂市祖父江1143番地5
・ 瑞穂消防署	瑞穂市別府2451-1
・ 瑞穂消防署 巢南分署	瑞穂市森435

5. 業務内容

(1) LED 照明器具等の調達 (取替に必要な部品を含む)

別紙1「LED照明賃貸借一覧表」を満たした機器を調達する。

(2) LED 照明器具等の取替工事

「7. 照明器具等の取替工事」を参照

(3) 更新にかかる廃棄処理等

既設照明器具の不要な機器の撤去及び処分、調達した機器等の設置時に取り外した機器等は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従い、適切に撤去及び処分する。

(4) LED 照明器具等の維持管理 (賃貸借契約期間中)

障害発生時に緊急対応できる照明機器メーカーの保守対応窓口を設けること。

(5) 現場調査

照明器具の設置場所、数量、照明器具タイプ、アダプター等の必要有無、腐食状況等を調査し、発注者に報告する。

(6) その他

- ・個々の機器の設置が完了した時点から無償による使用の開始を認め、賃貸借契約期間の開始日までに障害が発生した場合、本施工に起因する障害である場合においては受注者の責において修復することとする。
- ・照明器具には、本契約の賃貸借物品であることを判別しやすいようにラベル等を付すこととする。
- ・照明器具等は、事前に機器図面等を提出し、発注者の承諾を得ること。
- ・万一の天井材のアスベスト含有の可能性を考慮し、交換する照明器具等は、既設の建物に配慮し、できる限り天井等建物の補修を伴わず交換可能な製品を選定すること。
- ・現場説明は実施しないこととする。入札に参加を希望する者は、別紙1「LED照明賃貸借一覧表」により、既設照明器具等の設置状況の確認を行うこと。
- ・本業務にあたり、予想されるリスクと責任の所在については、別紙2「予想されるリスクと責任分担」の確認を行うこと。

6. 対象照明器具

別紙1「LED照明賃貸借一覧表」のとおりとする。

(1) 照明器具の仕様等

- ア 照明器具等は、すべて新品とする。
- イ 照明器具等は、国内メーカーのものとする。
- ウ 照明器具等は、ISO9001（品質）の認証取得工場を持つメーカーの製品とする。
- エ 照明器具等は、ISO14001（環境）の認証取得工場を持つメーカーの製品とする。
- オ 照明器具等は、確実な省エネ効果を実現するため別紙1「LED照明賃貸借一覧表」に記載の光束、消費電力、固有エネルギー消費効率を全て満足する製品とすること。
- カ 照明器具等は、一般社団法人日本照明工業会がホームページに公表するJIL5004「公共施設用照明器具」の「ベースライト形」「ダウンライト形」「高天井形」「確認外」のそれぞれに登録対応機種を持つメーカーの製品とすること。（公共施設用照明器具に機種設定のないLED直管ランプ等及びその他LED照明についても同様に上記登録対応機種を持つメーカーが製造した製品とすること）
- キ 参考品番以外での入札参加および納入を希望する際は、下記で定める期間内に同等品申請書と、同等品として性能を証明できるカタログ等を併せて質問書提出期間内に発注者に提出し質疑回答による承認を得ること。
同等品申請期間：入札参加申請書および質問書の受付および期間内
- ク 別紙1「LED照明賃貸借一覧表」に記載の光束、消費電力、消費効率を満足する製品とすること。賃貸借契約開始後に仕様を満たさない製品である事が発覚し、市担当より指摘等があった場合は、速やかに受注者の負担で入替を行うこと。（入替までに市が負担増となる電気代の支払いについては、別途協議事項とする。）

(2) LED直管ランプ

- ア G13口金を持つランプとし、既設器具を活用すること。

- イ ランプに電源を内蔵した製品とすること。
 - ウ 既設器具の安定器をバイパス（切り離し）し、直接ソケットに給電するように施工し、電源内蔵型の LED 直管ランプに代替えること。なおバイパス（切り離し）処理後の安定器は残置とする。
 - エ 既設安定器のバイパス（切り離し）を必要としない LED 直管ランプは不可とする。
 - オ 落下防止の観点から回転式の LED 直管ランプは不可とする。
- (3) 高天井形
- ア 電源を器具に内蔵した製品とすること。
 - イ 既設設備でオートリフタを利用している場合、電源ケーブルを分電盤の端子にて切り離して分電盤より抜去すること。
 - ウ 既設オートリフタ及びオートリフタ制御盤は、撤去すること。
なお、撤去困難な場合は別途発注者と協議すること。
 - エ 光源（LED）寿命は、点灯時間 60,000 時間（光源維持率 70%）以上の製品とすること。
 - オ 照明器具には、ワイヤーで脱落防止処置を講ずること。

7. 照明器具等の取替工事

- (1) 契約後、必要書類を速やかに作成し、発注者に提出し、施工方法等について協議すること。
- (2) 施工前に現場調査、回路調査等を十分に行い、作業を実施するものとし、調査等において仕様書との相違を発見した場合には、速やかに発注者へ報告し協議するものとする。
- (3) 取替工事に使用する雑材はすべて新品とする。
- (4) 取替工事にあたっての安全管理については、発注者と打ち合わせを行い、受注者の負担で作業場所とその近辺の安全確保に必要な措置を講ずること。
- (5) 取替工事において発生する軽微な工事、補修等については、本契約の作業範囲として実施すること。
- (6) 停電等、運営上必要な機能を停止する場合は、事前に発注者と調整し、事故及び紛争を防止すること。
- (7) 搬出入経路については、施設管理運営上の支障に留意し、発注者の承諾を得ること。
- (8) 作業車、運搬車等の車両の駐停車場や、資材置場、荷捌き場、搬出物の仮置場等の発注者敷地内における必要な場所の確保については、事前に発注者の承諾を得ること。
- (9) 必要に応じて、通路・資材置場等の各部養生を行うこと。
- (10) 施工着手にあたって、受注者は、業務の一部を第三者へ委任する場合は、次に掲げる条件を順守するとともに市が指定する様式を着手日までに提出し、承認を得なければならない。委任先にあたっては、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）に基づき、電気工事に係る監理技術者が所属し、特定建設業の許可を有していること。
- (11) 工事期間中は施設管理者と日程調整を行い、施設運営に支障のないよう工事工程、作業方法に配慮するものとする。
- (12) 作業時間帯の決定にあたっては、発注者の指示に従うこと。

- (13) 休工期及び勤務時間外作業は、事前に発注者に承認を得ること。
- (14) 作業中は粉塵の飛散に十分注意し、必要な養生を行うこと。
- (15) 作業終了後に床の清掃等を行うこと。
- (16) 取替工事の前後に当該照明回路の絶縁抵抗値測定を実施し、作業による抵抗値の異常な低下等がないことを書面にて報告すること。
- (17) 取替工事前後の照度測定を実施し、その結果を書面にて報告すること。
- (18) 施工日時は、各施設の運営を加味し、発注者と協議のうえ、施工すること。
- (19) 撤去した既存照明器具、安定器、ランプ等の取扱いについては、関係法令を遵守し廃棄物マニフェストの写しを提出すること。PCBを含む安定器があった場合には、取扱いについては別途発注者と協議するものとする。
- (20) 本仕様に記載しない事項については、公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）最新版/国土交通省大臣官房官庁営繕部監修により補完する。
- (21) 劣化しているソケット、電線については交換し、必要であれば転落防止措置を施す等十分安全性を考慮した方法にて設置すること。
- (22) 取替工事に必要な資格については、第一種又は第二種電気工事士の資格を有する者とする。
- (23) 本仕様明記のない事項に疑義が生じた場合は、発注者と協議すること。
- (24) LED照明の設置作業に関しては、可能な限り市内の電気事業者とすること。

8. 既存照明器具機器等の取り外し及び集積

- (1) 受注者は、既存照明機器等の取り外しを丁寧に行い、灯具・ランプ等に仕分けし、破損しないように指定場所へ集積した後、シート等を用意し養生すること。
- (2) PCB含有の可能性ある機器を発見した場合は、ただちに発注者に報告するものとし、その後の対応については、発注者の指示に従うものとする。

9. 物品の保守等

- (1) 保証期間は賃貸借満了までとし、その間に生じた不点灯や不具合等に係る費用（器具交換、部品交換、出張料金等）は受注者の負担とする。保証期間経過後の費用は発注者の負担とする。但し非常灯のバッテリーの故障など、一般的に消耗品としての扱いに当たるものに関しては、メーカーが定める保証期間内におけるの保守とする。
- (2) ランプ交換による既存ソケットの破損によって生じた損害は、受注者が対応するものとし、対応方法に関しては別途協議とする。
- (3) 不具合の申し出を受けて現地確認に伺った際、当不具合が本事業に起因しない場合において、本事業に起因しないことの特定については受注者の責任の範疇とする。但し、本事業に起因しないことを特定した後、その修繕にあたって発注者の責任の範疇で行うものとする。
- (4) 設置作業終了後、不点灯や不具合等が発生した際の連絡先、担当者等を記載した体制表を提出すること。
- (5) 受注者は新価特約付動産総合保険に加入することとし、万が一、事故が発生した場合は速やかに損害をてん補するものとする。新価特約付動産総合保険の費用については、賃借料に含めるものとする。

(6) 保証期間は借上期間満了までとし、借上期間（10年間）を保証する旨のメーカー保証書を提出すること。

10. 物品の移動等

- (1) 発注者が照明器具の設置箇所を変更するときは、発注者の負担により物品の取外し、設置・調整を行うものとする。
- (2) (1) にあたり、機器の取外し、設置・調整に必要な情報を受注者は発注者に提供するものとする。

11. 賃貸借期間終了後の物件の取扱い

契約期間終了後においては、本契約により賃貸借した物件のすべてを賃借人に無償譲渡すること。

12. 提出書類

受注者は当該業務にあたり、以下の書類を発注者に提出すること。

番号	提出書類	提出時期
1	施工計画書（作業員名簿・施工体制図）	工事着工前
2	実施工程表	工事着工前
3	機器構成一覧表	工事着工前
4	機器仕様書	検査時
5	省エネ効果表	検査時
6	工事写真（施工前、施工後）※撮影箇所は協議	検査時
7	絶縁抵抗値結果（施工前、施工後）	検査時
8	廃棄物マニフェスト	検査時
9	アフターフォロー体制表	検査時

13. その他

- (1) 地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約であることから、令和9年4月からの契約分については、令和9年度予算の議決が必要であるため、予算案が否決または減額等された場合は、契約を変更する場合がある。また、令和10年度以降についても同様とする。
- (2) 入札書記載金額は、10年間の総額を消費税抜きでの提示とする。ただし、施設別の年度毎の内訳金額を、別に記載するものとする。
- (3) 受注者は、工事の施工中又は業務委託中に事故が発生した場合には、直ちに監督員又は担当者に連絡するとともに、監督員又は担当者が指示する期日までに、瑞穂市事故調査委員会設置要綱に定める事故発生報告書（様式第2号）を提出すること。

別紙1 LED照明貸借一覧表 「【瑞穂市生涯学習課】 奥南中学校 グラウンド」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既存照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	1本・台あたりの光束(lm)	1本・台あたりの消費電力(W)	本・台数
1			グラウンド		メタハラ1000W*8灯	メタハラ1000W 投光器	1,000	6	8	48	器具交換	外部照明 HID1000W相当	FL8M-400W-40-K50-R7-D-V2-M	昼白色	54800	400	48
2											施工費	高所作業	高所作業車費+高所作業費	-	-	-	1

計 6

別紙1 LED照明貸借一覧表 「【瑞穂市生涯学習課】糸貫川運動公園」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既存照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	1本・台あたりの光束(lm)	1本・台あたりの消費電力(W)	本・台数
1			運動公園		メタハラ1000W*10灯	メタハラ1000W 投光器	1,000	6	10	60	器具交換	外部照明 HID1000W相当	FL8M-400W-40-K50-R7-D-V2-M	昼白色	54800	400	60
2											施工費	高所作業	高所作業車費+高所作業費	-	-	-	1

計 6

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「[R8瑞穂市] 奥南公民館」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既存照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	1本・台あたりの光束(lm)	1本・台あたりの消費電力(W)	本・台数
1	1F	A	多目的ホール		対象外	-	-	1	1	1	対象外	対象外	-	-	-	-	1
2	1F	B	多目的ホール		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4000	21.2	2
3	1F	C	多目的ホール		LED	LED済みのため対象外	-	18	1	18	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	18
4	1F	D	多目的ホール		ビーム球100W	埋込ダウンライト Φ150	100	60	1	60	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D	電球色	799	7.3	60
5	1F	E	多目的ホール		ミニハロゲン30W	φ200非常灯	-	8	1	8	器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 埋込形φ200	IREL-DL8/200-W	-	-	-	8
6	1F	F	多目的ホール		対象外	-	-	1	1	1	対象外	対象外	-	-	-	-	1
7	1F	G	ステージ		FL110W*2灯	蛍光灯110W 直付型 幅230mm	116	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 110形 直付型 幅230mm	LX4-190-100N-CL110WT	昼白色	10200	53.1	4
8	1F	H	格納庫		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	42	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-40N-TR40	昼白色	4000	21.2	3
9	1F	H	格納庫2		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	42	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-40N-TR40	昼白色	4000	21.2	1
10	1F	I	倉庫		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm パネル付	42	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3800	21.2	3
11	1F	J	給湯室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2000	10.9	1
12	1F	K	文化協会		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (非常灯兼用)	42	1	2	2	器具交換	LED非常灯 埋込型 40形 幅300mmタイプ	MY-BK44033/25/NAHTN	昼白色	3870	26.5	1
13	1F	L	文化協会		FLR40W*3灯	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm	42	3	3	9	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-52N-UK40-W328	昼白色	5000	26.7	3
14	1F	M	文化協会		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX3-190-39N-UK40-W328	昼白色	3800	21.2	2
15	1F	N	多目的、男女、トイレ1		FL15W*1灯	ミラー灯	15	4	1	4	器具交換	15形フック付 壁面取付型 プルスイッチ付き	LGB85041 LE1	昼白色	840	9.5	4
16	1F	O	多目的、男女、トイレ1		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	5	2	10	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4000	21.2	5
17	1F	K	瑞穂市子供会育成協議会		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (非常灯兼用)	42	1	2	2	器具交換	LED非常灯 埋込型 40形 幅300mmタイプ	MY-BK44033/25/NAHTN	昼白色	3870	26.5	1
18	1F	M	瑞穂市子供会育成協議会		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX3-190-39N-UK40-W328	昼白色	3800	21.2	4
19	1F	K	事務室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (非常灯兼用)	42	1	2	2	器具交換	LED非常灯 埋込型 40形 幅300mmタイプ	MY-BK44033/25/NAHTN	昼白色	3870	26.5	1
20	1F	M	事務室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX3-190-39N-UK40-W328	昼白色	3800	21.2	4
21	1F	P	事務室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4000	21.2	3
22	1F	Q	事務室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4000	21.2	1
23	1F	R	事務室		LED	LED済みのため対象外	-	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	1
24	1F	S	ロビー		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	LDGR32T-N/13/20/16S	昼白色	2000	12.6	2
25	1F	T	ロビー		LED	LED済みのため対象外	-	2	1	2	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	2
26	1F	U	ロビー		LED	LED済みのため対象外	-	2	1	2	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	2
27	1F	V	ロビー		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	5	2	10	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX3-190-39N-UK40-W328	昼白色	3800	21.2	5
28	1F	W	ロビー		LED	LED済みのため対象外	-	2	1	2	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	2

別紙1 LED照明貸借一覧表 「【R8瑞穂市】 奥南公民館」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既存照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	1本・台あたりの光束(lm)	1本・台あたりの消費電力(W)	本・台数
29	1F	X	ロビー		LED	LED済みのため対象外	-	2	1	2	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	2
30	1F	Y	ロビー		LED	LED済みのため対象外	-	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	1
31	1F	AA	ロビー		JD85W	スポットライト	85	2	1	2	器具交換	LEDスポットライト	SP16L30-WLW	電球色	1570	18.4	2
32	1F	Q	印刷室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4000	21.2	2
33	1F	AB	NPO法人Link-upみずほ		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅200mm	42	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5100	26.7	4
34	1F	AB	みずほ資源環境組合		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅200mm	42	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5100	26.7	4
35	1F	AC	Link-upみずほ		FLR40W*3灯	蛍光灯40W 直付型	42	7	3	21	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX3-190-51N-CL40W	昼白色	5100	26.7	7
36	1F	AD	Link-upみずほ		LED	LED済みのため対象外	-	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	1
37	1F	AE	Link-upみずほ		ミニハロゲン30W	φ150非常灯	-	2	1	2	器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 埋込形φ150	IREL-DL8/150-W	-	-	-	2
38	1F	Q	瑞穂市PTA連合会事務局		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	5	2	10	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4000	21.2	5
39	1F	AB	瑞穂市PTA連合会事務局		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅200mm	42	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5100	26.7	4
40	1F	AB	子供の広場		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅200mm	42	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5100	26.7	9
41	1F	J	湯沸室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2000	10.9	1
42	1F	AG	湯沸室		FL20W*1灯	キッチン灯・手元灯	22	1	1	1	器具交換	LEDキッチン手元灯 棚下・壁兼用タイプ	KT10N-TKS	昼白色	1000	17.5	1
43	1F	AB	調理室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅200mm	42	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5100	26.7	12
44	1F	O	トイレ室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4000	21.2	4
45	1F	AH	トイレ室		FL20	ブラケット	22	4	1	4	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1000	7	4
46	1F	J	廊下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2000	10.9	4
47	1F	AI	廊下		ミニハロゲン30W	φ200非常灯	-	1	1	1	器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 埋込形φ200	IREL-DL8/200-W	-	-	-	1
48	1F	AJ	廊下		FL20W*4灯	蛍光灯20W スクエア	22	2	4	8	器具交換	ベースライトスクエア型 □600 埋込型	SQP-6N47-UK60-LI	昼白色	6500	40	2
49	1F	AP	廊下		対象外	-	-	1	1	1	対象外	対象外	-	-	-	-	1
50	1F	AQ	廊下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (非常灯兼用)	42	6	2	12	器具交換	LED非常灯 埋込型 20形 幅300mmタイプ	MY-BH215235C/N AHTN	昼白色	1540	12.8	6
51	1F	AS	廊下		FL20W*2灯	蛍光灯20W 埋込型 幅328mm	22	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 20形 埋込型 幅328mm	LX3-170-19N-UK20-W328	昼白色	1960	12.6	6
52	1F	AV	廊下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2000	10.9	6
53	1F	AX	廊下		対象外	-	-	1	1	1	対象外	対象外	-	-	-	-	1
54	1F	AY	廊下		対象外	-	-	1	1	1	対象外	対象外	-	-	-	-	1
55	1F	J	ふれいホール		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2000	10.9	6
56	1F	AK	ふれいホール		LED	LED済みのため対象外	-	2	1	2	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	2
57	1F	AL	ふれいホール		FL110W*2灯	蛍光灯110W 埋込型 幅328mm	116	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 110形 埋込型 幅328mm	LX4-190-100N-UK110T-W328	昼白色	9800	53.1	4

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「【R8瑞穂市】奥南公民館」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既存照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	1本・台あたりの光束(lm)	1本・台あたりの消費電力(W)	本・台数
58	1F	AM	ふれいホール		対象外	-	-	1	1	1	対象外	対象外	-	-	-	-	1
59	1F	AN	ふれいホール		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1000	6.1	1
60	1F	AO	ふれいホール		ニセハロゲン30W	ブラケット	25	2	1	2	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 広配光	LDA5L-G-4T8	電球色	485	4.2	2
61	1F	AR	管理人室		FCL32+FCL40	ペンダントライト	72	1	1	1	器具交換	LEペンダントライト 和風8畳調光調色	LGBZ6212K	-	3350	32	1
62	1F	AT	管理人室		IL60	埋込ダウンライト Φ150	60	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D	電球色	799	7.3	2
63	1F	AW	風除室		LED	LED済みのため対象外	-	2	1	2	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	2
64	1F	E	玄関前		ミニハロゲン30W	φ200非常灯	-	4	1	4	器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 埋込形φ200	IREL-DL8/200-W	-	-	-	4
65	1F	AU	玄関前		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm (非常灯兼用)	42	1	2	2	器具交換	LED非常灯 直付型 40形 幅230mmタイプ	IREL-LX4-170-40N-CL40W	昼白色	4000	25.4	1
66	1F	AW	玄関前		LED	LED済みのため対象外	-	20	1	20	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	20
67	1F	AZ	玄関前		対象外	-	-	1	1	1	対象外	対象外	-	-	-	-	1
68	1F	BH	外		FL20W*4灯	蛍光灯20W スクエア 幅536×716	22	2	4	8	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1000	6.1	8
69	2F	AI	階段フロア		ミニハロゲン30W	φ200非常灯	-	1	1	1	器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 埋込形φ200	IREL-DL8/200-W	-	-	-	1
70	2F	BF	階段フロア		FCL30	直付スクエア □350	30	1	1	1	器具交換	ベースライトスクエア型 □470 直付型	SQP-3N25-CL47-LI	昼白色	3000	18.8	1
71	2F	BG	階段フロア		FL20W*1灯	階段通路誘導灯	22	1	1	1	器具交換	20形階段灯通路誘導灯 人感センサー付 30分間定格形	IREL-LX3-170-20N-SWL20	昼白色	2000	13.4	1
72	2F	Q	収納室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4000	21.2	1
73	2F	AU	収納室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm (非常灯兼用)	42	1	2	2	器具交換	LED非常灯 直付型 40形 幅230mmタイプ	IREL-LX4-170-40N-CL40W	昼白色	4000	25.4	1
74	2F	Q	和室第一研修室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4000	21.2	8
75	2F	AI	和室第一研修室		ミニハロゲン30W	φ200非常灯	-	2	1	2	器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 埋込形φ200	IREL-DL8/200-W	-	-	-	2
76	2F	AT	和室第一研修室		IL60	埋込ダウンライト Φ150	60	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D	電球色	799	7.3	3
77	2F	AB	第二研修室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅200mm	42	7	2	14	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5100	26.7	7
78	2F	AI	第二研修室		ミニハロゲン30W	φ200非常灯	-	2	1	2	器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 埋込形φ200	IREL-DL8/200-W	-	-	-	2
79	2F	J	湯沸かし室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2000	10.9	1
80	2F	AG	湯沸かし室		FL20W*1灯	キッチン灯・手元灯	22	1	1	1	器具交換	LEDキッチン手元灯 棚下・壁兼用タイプスイッチ	KT10N-TKS	昼白色	1000	17.5	1
81	2F	Q	青年の部屋		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4000	21.2	8
82	2F	AI	青年の部屋		ミニハロゲン30W	φ200非常灯	-	2	1	2	器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 埋込形φ200	IREL-DL8/200-W	-	-	-	2
83	2F	Q	第一研修室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	16	2	32	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4000	21.2	16
84	2F	AI	第一研修室		ミニハロゲン30W	φ200非常灯	-	2	1	2	器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 埋込形φ200	IREL-DL8/200-W	-	-	-	2
85	2F	Q	和室研修室2		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4000	21.2	8
86	2F	AI	和室研修室2		ミニハロゲン30W	φ200非常灯	-	2	1	2	器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 埋込形φ200	IREL-DL8/200-W	-	-	-	2

別紙1 LED照明貸借一覧表 「【R8瑞穂市】奥南公民館」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既存照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	1本・台あたりの光束(lm)	1本・台あたりの消費電力(W)	本・台数
87	2F	AT	和室研修室2		IL60	埋込ダウンライト Φ150	60	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D	電球色	799	7.3	2
88	2F	AQ	廊下(天高高い方)		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (非常灯兼用)	42	2	2	4	器具交換	LED非常灯 埋込型 20形 幅300mmタイプ	MY-BH215235C/N AHTN	昼白色	1540	12.8	2
89	2F	BA	廊下(天高高い方)		IL40	ブラケット	40	1	1	1	ランプ交換	LED電球 E17口金 全方向	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	4.4	1
90	2F	J	資料室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	9	1	9	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2000	10.9	9
91	2F	AQ	廊下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (非常灯兼用)	42	3	2	6	器具交換	LED非常灯 埋込型 20形 幅300mmタイプ	MY-BH215235C/N AHTN	昼白色	1540	12.8	3
92	2F	AS	廊下		FL20W*2灯	蛍光灯20W 埋込型 幅328mm	22	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 20形 埋込型 幅328mm	LX3-170-19N-UK20-W328	昼白色	1960	12.6	3
93	2F	BB	廊下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	42	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-40N-TR40	昼白色	4000	21.2	2
94	2F	BC	廊下		対象外	-	-	3	1	3	対象外	対象外	-	-	-	-	3
95	2F	BD	廊下		対象外	-	-	1	1	1	対象外	対象外	-	-	-	-	1
96	2F	J	トイレ		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2000	10.9	4
97	2F	AH	トイレ		FL20	ブラケット	22	4	1	4	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1000	7	4
98	2F	AE	講義室		ミニハロゲン30W	φ150非常灯	-	3	1	3	器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 埋込形φ150	IREL-DL8/150-W	-	-	-	3
99	2F	BE	講義室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 半埋込型 幅120mm	42	15	2	30	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4000	21.2	15
100											施工費	高所作業	足場設置費+高所作業費	-	-	-	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「【R8瑞穂市】 生津グラウンド」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既存照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	1本・台あたりの光束(Lm)	1本・台あたりの消費電力(W)	本・台数
1	1F	A	倉庫		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1000	6.1	1
2	1F	B	管理事務所		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	34	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-25N-CL40	昼白色	2500	13.6	2
3	1F	B	男子更衣室		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	34	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-25N-CL40	昼白色	2500	13.6	2
4	1F	B	女子更衣室		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	34	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-25N-CL40	昼白色	2500	13.6	2
5	1F	LED	テニスコート		LED	LED済みのため対象外	-	12	1	12	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	12
6	1F	LED	テニスコート		LED	LED済みのため対象外	-	4	2	8	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	4
7	1F	LED	テニスコート		LED	LED済みのため対象外	-	12	2	24	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	12
8	1F	殺虫灯	テニスコート		対象外	-	-	4	1	4	対象外	対象外	-	-	-	-	4
9	1F	C	テニスコート		FDL27W	防犯灯 27W	27	3	1	3	器具交換	LED防犯灯	IRLDBH10A-V4A+BK-1	昼白色	1300	8.8	3
10	1F	D	グラウンド		HF250	街路灯	250	1	1	1	器具交換	街路灯 HW-A 1灯 景観色	GL1M50W16B-K5R7-BR-M	昼白色	8000	50	1
11	1F	C	外周	CH=4900	FDL27W	防犯灯 27W	27	13	1	13	器具交換	LED防犯灯	IRLDBH10A-V4A+BK-1	昼白色	1300	8.8	13
12	1F	E	男子WC		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型 (防水型)	34	2	1	2	器具交換	防雨・防湿形 40形 トラフ型	LX160F-25N-TR40B	昼白色	2500	16.5	2
13	1F	F	男子WC		FCL30	ブラケット	30	1	1	1	器具交換	小型シーリングライト器具+照明モット 4300 照度: 照外・照付灯標準	NSEYP30-GX53W + LDF10N-H-GX53	昼白色	918	10	1
14	1F	LED			LED	LED済みのため対象外	-	2	1	2	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	2
15	1F	F	女子WC		FCL30	ブラケット	30	1	1	1	器具交換	小型シーリングライト器具+照明モット 4300 照度: 照外・照付灯標準	NSEYP30-GX53W + LDF10N-H-GX53	昼白色	918	10	1
16								1	1	1	施工費	高所作業	足場設置費+高所作業費	-	-	-	1

計

63

別紙1 LED照明賃貸一覧表 「【R8瑞穂市】穂積グラウンド」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既存照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	1本・台あたりの光束(lm)	1本・台あたりの消費電力(W)	本・台数
1	1F	G	グラウンド		HX1000W	水銀灯1000W 投光器	1,000	6	8	48	器具交換	外部照明 HID1000W相当 直付型	FL8M-400W-25-K50-R7-V2S	昼白色	54800	400	48
2	1F	E	倉庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	42	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 笠付トラフ型	LX4-190-20N-RTR40	昼白色	1960	10.9	4
3	1F	H	倉庫		IL60	ブラケット	60	1	1	1	器具交換	LEDブラケット	PEGX53-S190 + LDF7N-H-GX53	昼白色	609	6.5	1
4	1F	LED	WC		LED	LED済みのため対象外	-	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	1
5								1	1	1	施工費	高所作業	足場設置費 + 高所作業費	-	-	-	1

計 13

別紙1 LED照明賃貸一覧表 「【瑞穂市生涯学習課】南ふれあい広場」

No.	階	記号	部署名	備考欄	既存照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	1本・台あたりの光束(lm)	1本・台あたりの消費電力(W)	本・台数
1		b	W・WC		FL20	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1000	7	1
2		c	W・WC		FUL18W	ブラケット	18	2	1	2	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1000	7	2
3		b	身障者便所		FL20	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1000	7	1
4		c	身障者便所		FUL18W	ブラケット	18	2	1	2	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1000	7	2
5		b	M・WC		FL20	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1000	7	1
6		c	M・WC		FUL18W	ブラケット	18	2	1	2	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1000	7	2
7		a	倉庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX3-190-20N-CL40	昼白色	2000	10.9	6
8		a	自転車置き場		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX3-190-20N-CL40	昼白色	2000	10.9	6
9		B	グラウンド		NH70W	街路灯	70	11	1	11	器具交換	街路灯 HW-A 1灯 景観色	GL1M50W16B-KSR7-BR-M+特注アタッチメント	昼白色	8000	50	11
10		C	グラウンド		FDL18W	庭園灯	18	9	1	9	器具交換	LEDアプローチライト	EGL04044/NSAN9A	昼白色	770	7.9	9
11		A-1	グラウンド		NH360W*2灯	メタハラ360W 投光器	360	4	2	8	器具交換	外部照明 メタハラ400W相当+遮光ルーバー	FL3M-120W-40-K50-R7-D-V2-M	昼白色	17400	120	8
12		A-2	グラウンド		NH360W*3灯	メタハラ360W 投光器	360	2	3	6	器具交換	外部照明 メタハラ400W相当+遮光ルーバー	FL3M-120W-40-K50-R7-D-V2-M	昼白色	17400	120	6
13											施工費	高所作業	高所作業車費+高所作業費	-	-	-	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「【R8瑞穂市】市民センター」

No.	階	部屋名	備考欄	既存照明					LED照明							
				取設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考品番	色温度	1本・台あたりの光束(lm)	1本・台あたりの消費電力(W)	本・台数
1	1F	ロビー		ミニハロゲン13W	φ125非常灯(電源別置型)	-	7	1	7	器具交換	LED非常灯 電源別置型 低天井用 埋込φ100	IREL-VDL3H/100-W+DLRP12-10	-	-	-	7
2	1F	男子WC		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2000	10.9	3
3	1F	喫煙室		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1000	6.1	1
4	1F	女子WC		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2000	10.9	3
5	1F	第一会議室		FLR40W*4灯	蛍光灯40W 埋込型幅600*1200mm	42	6	4	24	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	24
6	1F	第一会議室		ミニハロゲン13W	φ200非常灯(電源別置型)	-	1	1	1	器具交換	LED非常灯 電源別置型 低天井用 埋込φ100	IREL-VDL3H/100-W+FK80001	-	-	-	1
7	1F	第一会議室		LED	LED済みのため対象外	-	3	1	3	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	3
8	1F	第二会議室		LED	LED済みのため対象外	-	12	1	12	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	12
9	1F	第4.3会議室		FLR40W*4灯	蛍光灯40W 埋込型幅600*1200mm	42	8	4	32	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	32
10	1F	第4.3会議室		ミニハロゲン13W	φ200非常灯(電源別置型)	-	2	1	2	器具交換	LED非常灯 電源別置型 低天井用 埋込φ100	IREL-VDL3H/100-W+FK80001	-	-	-	2
11	1F	教材制作室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4000	21.2	2
12	1F	第3会議室		FLR40W*4灯	蛍光灯40W 埋込型幅600*1200mm	42	5	4	20	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	20
13	1F	物品収納庫		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1000	6.1	1
14	1F	第1修養室		FL20W*5灯	和風角型シーリングライト	22	4	5	20	器具交換	和風角形 12畳調光調色	LEDH8203A02-LC	-	5000	39.2	4
15	1F	第1修養室		ミニハロゲン13W	φ200非常灯(電源別置型)	-	1	1	1	器具交換	LED非常灯 電源別置型 低天井用 埋込φ100	IREL-VDL3H/100-W+FK80001	-	-	-	1
16	1F	第1修養室		FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	LX3-170-10N-TR20	昼白色	1000	6.1	1
17	1F	xp		LED	LED済みのため対象外	-	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	1
18	1F	第2修養室		FL20W*5灯	和風角型シーリングライト	22	4	5	20	器具交換	和風角形 12畳調光調色	LEDH8203A02-LC	-	5000	39.2	4
19	1F	第2修養室		ミニハロゲン13W	φ200非常灯(電源別置型)	-	1	1	1	器具交換	LED非常灯 電源別置型 低天井用 埋込φ100	IREL-VDL3H/100-W+FK80001	-	-	-	1
20	1F	第3修養室		FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	LX3-170-10N-TR20	昼白色	1000	6.1	1
21	1F	第3修養室		FL20W*5灯	和風角型シーリングライト	22	2	5	10	器具交換	和風角形 12畳調光調色	LEDH8203A02-LC	-	5000	39.2	2
22	1F	第3修養室		ミニハロゲン13W	φ200非常灯(電源別置型)	-	1	1	1	器具交換	LED非常灯 電源別置型 低天井用 埋込φ100	IREL-VDL3H/100-W+FK80001	-	-	-	1
23	1F	第3修養室		FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	LX3-170-10N-TR20	昼白色	1000	6.1	1
24	1F	入口		LED	LED済みのため対象外	-	3	1	3	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	3
25	1F	入口		FL20	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T-N/7/10P	昼白色	1000	7	1
26	1F	調理室		LED	LED済みのため対象外	-	8	1	8	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	8
27	1F	調理室		LED	LED済みのため対象外	-	2	1	2	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	2
28	1F	わくわく活動委員会		FL20W*4灯	蛍光灯20W スクエア	22	1	4	4	器具交換	ベースライトサンスクエア型 □639 埋込型	NNF57500C LT9	昼白色	5000	38	1
29	1F	視聴覚室		FLR40W*4灯	蛍光灯40W 埋込型幅600*1200mm	42	6	4	24	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	24

別紙1 LED照明貸借一覧表 「【R8瑞穂市】市民センター」

No.	階	部屋名	備考欄	既存照明					LED照明							
				取設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考品番	色温度	1本・台あたりの光束(lm)	1本・台あたりの消費電力(W)	本・台数
30	1F	視聴覚室		ミニハロゲン13W	φ200非常灯(電源別置型)	-	2	1	2	器具交換	LED非常灯 電源別置型 低天井用 埋込φ100	IREL-VDL3H/100-W+FK80001	-	-	-	2
31	1F	倉庫		FL20W*4灯	蛍光灯20W スクエア	22	1	4	4	器具交換	ベースライトサンスクエア型 □639 埋込型	NNF57500C LT9	昼白色	5000	38	1
32	1F	印刷室		FLR40W*4灯	蛍光灯40W 埋込型幅600*1200mm	42	1	4	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	4
33	1F	印刷室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 片反射型	42	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2000	10.9	2
34	1F	事務所		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	7	2	14	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4000	21.2	7
35	1F	事務所		対象外	-	-	7	1	7	対象外	対象外	-	-	-	-	7
36	1F	事務所倉庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	11	1	11	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2000	10.9	11
37	1F	女子更衣室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2000	10.9	1
38	1F	機械室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2000	10.9	6
39	1F	大和室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm(木枠)	42	15	2	30	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	30
40	1F	大和室		FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型	22	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	LX3-170-10N-TR20	昼白色	1000	6.1	3
41	1F	大和室		ミニハロゲン13W	φ200非常灯(電源別置型)	-	2	1	2	器具交換	LED非常灯 電源別置型 低天井用 埋込φ100	IREL-VDL3H/100-W+FK80001	-	-	-	2
42	1F	大和室入口		LED	LED済みのため対象外	-	6	1	6	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	6
43	1F	剣道・卓球場		LED	LED済みのため対象外	-	42	1	42	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	42
44	1F	剣道・卓球場		ミニハロゲン13W	φ200非常灯(電源別置型)	-	14	1	14	器具交換	LED非常灯 電源別置型 低天井用 埋込φ100	IREL-VDL3H/100-W+FK80001	-	-	-	14
45	1F	剣道・卓球場ロッカー室1		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1000	6.1	1
46	1F	剣道・卓球場ロッカー室2		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2000	10.9	3
47	1F	シャワー室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm(防水型)	42	1	1	1	器具交換	防雨・防湿形 40形 直付型	LX160F-20N-CL40BSL	昼白色	2000	12.7	1
48	1F	剣道・卓球場ロッカー室3		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2000	10.9	3
49	1F	倉庫		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1000	6.1	1
50	1F	WC		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2000	10.9	4
51	1F	WC		ミニクリプトン40W	埋込ダウンライト φ125	40	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	DL8L38-10W7BW-D+DLRP12-10	電球色	799	7.3	1
52	1F	WC		FL15	ミラー灯	15	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ15形 代替	LDG15T-N*4/6V2	昼白色	750	4.9	1
53	1F	男子WC		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2000	10.9	4
54	1F	医務室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	7	1	7	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2000	10.9	7
55	1F	医務室横		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	7	1	7	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2000	10.9	7
56	1F	ポンプ室		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1000	6.1	1
57	1F	廊下		FL20	ブラケット	22	8	1	8	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T-N/7/10P	昼白色	1000	7	8
58	1F	廊下		ミニハロゲン13W	φ200非常灯(電源別置型)	-	7	1	7	器具交換	LED非常灯 電源別置型 低天井用 埋込φ100	IREL-VDL3H/100-W+FK80001	-	-	-	7

別紙1 LED照明貸借一覧表 「【R8瑞穂市】市民センター」

No.	階	部屋名	備考欄	既存照明					LED照明							
				現設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考品番	色温度	1本・台あたりの光束(lm)	1本・台あたりの消費電力(W)	本・台数
59	1F	廊下		LED	LED済みのため対象外	-	38	1	38	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	38
60	1F	廊下		FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型	22	35	1	35	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	LX3-170-10N-TR20	昼白色	1000	6.1	35
61	1F	廊下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	11	1	11	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2000	10.9	11
62	1F	サロン		LED	LED済みのため対象外	-	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	1
63	2F	フロア		FPL55W*4灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅600mm	55	4	4	16	器具交換	ベースライトスクエア型 □600 埋込型	SQP-12N47-UK60-LI	昼白色	12000	72.7	4
64	2F	フロア		ミニハロゲン13W	φ125非常灯 (電源別置型)	-	7	1	7	器具交換	LED非常灯 電源別置型 低天井用 埋込φ100	IREL-VDL3H/100-W+DLRP12-10	-	-	-	7
65	2F	フロア		FDL27*1灯	埋込ダウンライト φ150	27	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11L38-15W7BW-D	電球色	1034	9.8	2
66	2F	男女WC		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	8	1	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2000	10.9	8
67	2F	機械室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2000	10.9	3
68	2F	ステージ		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 片反射型	42	11	1	11	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2000	10.9	11
69	2F	ステージ上	足場必要	FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2000	10.9	2
70	2F	ステージ裏		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2000	10.9	2
71	2F	ステージ横		IL60	ペンダントライト	60	4	1	4	ランプ交換	電球 60W相当	LDA7N-G-6T8	昼白色	5000	7.3	4
72	2F	ステージ上		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2000	10.9	3
73	2F	ステージ上		FL20	ブラケット	22	2	1	2	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1000	7	2
74	2F	機械室	足場必要	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2000	10.9	2
75	2F	ステージ倉庫		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1000	6.1	1
76	2F	外階段		IL60	ブラケット	60	1	1	1	器具交換	LEDブラケット	PEGX53-S190 + LDF7N-H-GX53	昼白色	609	6.5	1
77	2F	外階段		IL60	ペンダントライト	60	1	1	1	ランプ交換	電球 60W相当	LDA7N-G-6T8	昼白色	5000	7.3	1
78	2F	外階段		FL20	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1000	7	1
79	2F	ロッカー室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm (防水型)	42	2	1	2	器具交換	防雨・防湿形 40形 直付型	LX160F-20N-CL40BSL	昼白色	2000	12.7	2
80	2F	ロッカー室		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm (防水型)	22	1	1	1	器具交換	防雨・防湿形 20形 直付型	LX160F-20N-CL20BSL	昼白色	2000	12.7	1
81	2F	シャワー室		IL60	ブラケット	60	3	1	3	器具交換	LEDシーリングダウンライト器具+専用セット φ250 器具 器具・器具付下取具	NSEYP25X-GX53W+LDF7L-H-GX53	電球色	574	6.5	3
82	2F	男女WC		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2000	10.9	4
83	2F	サーキット室		LED	LED済みのため対象外	-	12	1	12	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	12
84	2F	サーキット室		ミニハロゲン13W	φ150非常灯 (電源別置型)	-	2	1	2	器具交換	LED非常灯 電源別置型 低天井用 埋込φ100	IREL-VDL3H/100-W+FK80000	-	-	-	2
85	2F	フロア		ミニハロゲン13W	φ200非常灯 (電源別置型)	-	4	1	4	器具交換	LED非常灯 電源別置型 低天井用 埋込φ100	IREL-VDL3H/100-W+FK80001	-	-	-	4
86	2F	フロア		FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型	22	5	1	5	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	LX3-170-10N-TR20	昼白色	1000	6.1	5
87	2F	フロア		FL20	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1000	7	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「【R8瑞穂市】市民センター」

No.	階	部屋名	備考欄	既存照明					LED照明								
				現設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考品番	色温度	1本・台あたりの光束(lm)	1本・台あたりの消費電力(W)	本・台数	
88	2F	【体育館】															
89	2F	ロッカー室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm (防水型)	42	3	1	3	器具交換	防雨・防湿形 4 0 形 直付型	LX160F-20N-CL40BSL	昼白色	2000	12.7	3	
90	2F	ロッカー室		IL60	ブラケット	60	3	1	3	器具交換	<small>小型シーリングライト器具+電球セット φ250 照型 室内・屋外軒下兼用</small>	NSEYP25U-GX53W+LDF7L-H-GX53	電球色	574	6.5	3	
91	2F	倉庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2000	10.9	2	
92	2F	器具庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	5	1	5	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2000	10.9	5	
93	2F	放送室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2000	10.9	1	
94	2F	放送室		ミニハロゲン13W	φ200非常灯 (電源別置型)	-	1	1	1	器具交換	LED非常灯 電源別置型 仮天井用 埋込φ100	IREL-VDL3H/100-W+FK80001	-	-	-	1	
95	2F	階段		FL20	ブラケット	22	2	1	2	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1000	7	2	
96	2F	階段		IL60	ペンダントライト	60	3	1	3	ランプ交換	電球 60W相当	LDA7N-G-6T8	昼白色	5000	7.3	3	
97	2F	丸型BR		FCL30	ブラケット	30	3	1	3	器具交換	<small>小型シーリングライト器具+電球セット φ250 照型 室内・屋外軒下兼用</small>	NSETP30-GX53W + LDF10N-H-GX53	昼白色	1092	10	3	
98	1F	軒下		IL60	埋込ダウンライト φ125 防雨・防湿型	60	30	1	30	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ125 軒下用	EL-WD00/2(102NM)	昼白色	960	6.8	30	
99	2F	軒下		IL60	埋込ダウンライト φ125 防雨・防湿型	60	28	1	28	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ125 軒下用	EL-WD00/2(102NM)	昼白色	960	6.8	28	
100		街路灯		LED	LED済みのため対象外	-	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	1	
101		駐輪場		FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型 (防水型)	22	5	1	5	器具交換	防雨・防湿形 2 0 形 トラフ型	LX160F-20N-TR20B	昼白色	2000	12.7	5	
102		外周		IL60	ブラケット (センサー付き)	60	2	1	2	器具交換	LED センサー付きブラケット	LGWC81335K LE1	昼白色	329	7.1	2	
103		外周		FCL30	ブラケット	30	1	1	1	器具交換	<small>小型シーリングライト器具+電球セット φ250 照型 室内・屋外軒下兼用</small>	NSETP30-GX53W + LDF10N-H-GX53	昼白色	1092	10	1	
104										施工費	高所作業	足場設置費+高所作業費	-	-	-	1	

別紙1 LED照明賃貸一覧表 「【瑞穂市生涯学習課】 西ふれあい広場」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既存照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	1本・台あたりの光束(lm)	1本・台あたりの消費電力(W)	本・台数
1		F	屋外		HF100W*2灯	ポールライト	100	13	2	26	器具交換	街路灯 HW-A 1灯 景観色	GL1M50W16B-KSR7-BR-M+特注アタッチメント	昼白色	8000	50	13
2		G	屋外		HF100W*2灯	ポールライト	100	5	2	10	器具交換	角型投光器	FLS-50W-W-K5-R7-W	昼白色	8400	50	10
3			倉庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX3-190-20N-CL40	昼白色	2000	10.9	1
4											施工費	高所作業	高所作業車費+高所作業費	-	-	-	1

計 19

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「【瑞穂市生涯学習課】 中ふれあい広場」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既存照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	1本・台あたりの光束(lm)	1本・台あたりの消費電力(W)	本・台数
1		A	屋外		HF100W*2灯	ポールライト	100	10	2	20	器具交換	街路灯 HW-A 1灯 景観色	GL1M50W16B-K5R7-BR-M	昼白色	8000	50	10
2		H	トイレ		FL20W*2灯	蛍光灯20W トラフ型	22	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	LX3-170-10N-CL20W	昼白色	1000	6.1	4
3		I	トイレ		FL20	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1000	7	1
4											施工費	高所作業	高所作業車費+高所作業費	-	-	-	1

計 15

別紙1 LED照明賃貸一覧表 「【R8瑞穂市 弓道場】」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既存照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	1本・台あたりの光束(lm)	1本・台あたりの消費電力(W)	本・台数
1	1F	Y	玄関		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	27	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11L38-15W7BW-D	電球色	1034	9.8	2
2	1F	A	給湯室		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1000	6.1	1
3	1F	S	男女wc		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2000	10.9	2
4	1F	Y	男女wc		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	27	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11L38-15W7BW-D	電球色	1034	9.8	1
5	1F	S	女子更衣室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2000	10.9	1
6	1F	S	男子更衣室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2000	10.9	1
7	1F	YY	弓道場	CH=4000	FL20W*5灯	蛍光灯20W 埋込スクエア	22	13	5	65	器具交換	ベースライトサンスクエア型 □639 埋込型	NNF57500C LT9	昼白色	5000	38	13
8	1F	Y	廊下		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	27	5	1	5	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11L38-15W7BW-D	電球色	1034	9.8	5
9	1F	ZZ	外壁		HF400W	水銀灯400W 投光器	400	4	1	4	器具交換	外部照明 水銀灯400W相当	LDRSP78N-110BS-I	昼白色	15000	79.4	4
10	1F	AAA	外		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型 (防水型)	42	4	2	8	器具交換	防雨・防湿形 40形 トラフ型	LX160F-40N-TR40B	昼白色	4000	25.2	4
11	1F	BBB	外		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 片反射型 (防水型)	42	6	1	6	器具交換	防雨・防湿形 40形 トラフ型	LX160F-20N-TR40B	昼白色	2000	12.7	6
12	1F	CCC	駐車場		HF250	街路灯	250	1	1	1	器具交換	街路灯 HW-A 1灯 景観色	GL1M50W16B-K5R7-BR-M	昼白色	8000	50	1
13								1	1	1	施工費	高所作業	足場設置費+高所作業費	-	-	-	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「[R8瑞穂市] 水防センター」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既存照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	1本・台あたりの光束(lm)	1本・台あたりの消費電力(W)	本・台数
1	1F	II	通信管理		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅240mm (Cチャン回避)	34	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅240mm Cチャン回避	LX4-190-52N-CH40-W250	昼白色	5100	26.7	2
2	1F	誘A	通信管理		対象外	-	-	1	1	1	対象外	対象外	-	-	-	-	1
3	1F	II	会議室1		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅240mm (Cチャン回避)	34	18	2	36	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅240mm Cチャン回避	LX4-190-52N-CH40-W250	昼白色	5100	26.7	18
4	1F	JJ	会議室1		ミニハロゲン13W	φ100非常灯	-	2	1	2	器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形φ100	IREL-DL3H/100-W	-	-	-	2
5	1F	誘A	会議室1		対象外	-	-	4	1	4	対象外	対象外	-	-	-	-	4
6	1F	II	ステージ		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅240mm (Cチャン回避)	34	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅240mm Cチャン回避	LX4-190-52N-CH40-W250	昼白色	5100	26.7	6
7	1F	JJ	ステージ		ミニハロゲン13W	φ100非常灯	-	1	1	1	器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形φ100	IREL-DL3H/100-W	-	-	-	1
8	1F	KK	給湯室		FL20W*2灯	蛍光灯20W 埋込型 幅328mm	22	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 埋込型 幅328mm	LX3-170-19N-UK20-W328	昼白色	1960	12.6	1
9	1F	LL	給湯室		FL20W*1灯	蛍光灯20W 笠付トラフ型	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	LX3-170-10N-TR20	昼白色	1000	6.1	1
10	1F	MM	WC		FHT24W*1灯	埋込ダウンライト φ150 (人感センサー付き)	24	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 人感センサー付	XNS1060WNK LE9	昼白色	1020	7.1	2
11	1F	NN	男子WC		EFA15W	埋込ダウンライト φ75	15	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ75	DL8L38-7W7BW-D	昼白色	799	7.3	3
12	1F	NN	女子WC		EFA15W	埋込ダウンライト φ75	15	4	1	4	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ75	DL8L38-7W7BW-D	昼白色	799	7.3	4
13	1F	OO	倉庫		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	34	5	2	10	器具交換	一体型ベースライト 40形 笠付トラフ型	LX4-190-52N-RTR40	昼白色	5000	26.7	5
14	1F	PP	廊下		EFD25	埋込ダウンライト φ100	25	6	1	6	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	DL11L38-10W7BW-D	電球色	1034	9.8	6
15	1F	QQ	廊下		FHP23W*4灯	コンパクト蛍光灯 直付型 幅350mm	23	3	4	12	器具交換	ベースライトスクエア型 □350 埋込型	SQP-4N25-UK35-LI	昼白色	4500	28	3
16	1F	PP	玄関		EFD25	埋込ダウンライト φ100	25	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	DL11L38-10W7BW-D	電球色	1034	9.8	2
17	1F	RR	軒下		FHT24W*1灯	埋込ダウンライト 100 軒下用	24	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 軒下用 FHT24W相当	EL-WD01/3(102LM)	電球色	840	6.8	2
18	1F	SS	階段		IL60	ブラケット	60	5	1	5	器具交換	LEDブラケット	PEGX53-S190 + LDF7L-H-GX53	電球色	609	6.5	5
19	1F	TT	階段		FLR40W*1灯	階段通路誘導灯	42	1	1	1	器具交換	40形階段灯通路誘導灯 人感切りなしタイプ 30分間定時形	IREL-LX4-170-32N-SWL40	昼白色	3300	20.8	1
20	1F	YY	外周		セラメタ35W	スポットライト	35	1	1	1	器具交換	LEDランプ交換型E26 ビームスポット	IR-AN-2958 + LDR12L-W-V4	電球色	1000	11.7	1
21	1F		外周		HX100W	水銀灯100W 投光器	100	1	1	1	器具交換	角型投光器	FLS-30W-W-K5-R7-W	昼白色	4900	30	1
22	1F	JJ	廊下		ミニハロゲン13W	φ100非常灯	-	4	1	4	器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形φ100	IREL-DL3H/100-W	-	-	-	4
23	2F	NN	女子WC		EFA15W	埋込ダウンライト φ75	15	4	1	4	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ75	DL8L38-7W7BW-D	昼白色	799	7.3	4
24	2F	NN	男子WC		EFA15W	埋込ダウンライト φ75	15	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ75	DL8L38-7W7BW-D	昼白色	799	7.3	3
25	2F	KK	給湯室		FL20W*2灯	蛍光灯20W 埋込型 幅328mm	22	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 埋込型 幅328mm	LX3-170-19N-UK20-W328	昼白色	1960	12.6	1
26	2F	CC	シャワー室1		IL60	ブラケット	60	1	1	1	器具交換	※シーリングライト器具・電球セット φ250 球型 壁付・壁外軒下専用	NSEYP25U-GX53W+LDF7L-H-GX53	電球色	574	6.5	1
27	2F	PP	シャワー室1		EFD25	埋込ダウンライト φ100	25	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	DL11L38-10W7BW-D	電球色	1034	9.8	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「[R8瑞穂市] 水防センター」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既存照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	1本・台あたりの光束(lm)	1本・台あたりの消費電力(W)	本・台数
28	2F	CC	シャワー室2		IL60	ブラケット	60	1	1	1	器具交換	<small>小型シーリングライト器具・電球セット #250 球型 電球・電球形専用</small>	NSEYP25U-GX53W+LDF7L-H-GX53	電球色	574	6.5	1
29	2F	PP	シャワー室2		EFD25	埋込ダウンライト Φ100	25	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色棒	DL11L38-10W7BW-D	電球色	1034	9.8	1
30	2F	UU	物入		FL20W*1灯	蛍光灯20W 埋込型 幅190mm	22	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 埋込型 幅190mm	LX3-170-10N-UK20-W190	昼白色	980	6.1	2
31	2F	VV	防災倉庫		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	34	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 笠付トラフ型	LX4-190-25N-RTR40	昼白色	2450	13.6	2
32	2F	WW	和室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	34	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅240mm	LX4-190-52N-UK40-W240	昼白色	4945	26.7	4
33	2F	UU	和室		FL20W*1灯	蛍光灯20W 埋込型 幅190mm	22	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 埋込型 幅190mm	LX3-170-10N-UK20-W190	昼白色	980	6.1	2
34	2F	XX	和室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm (非常灯兼用)	34	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅240mm 右用	NNLK42324+NEL4500HN LE9	昼白色	4940	26.3	8
34	2F	XX	和室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm (非常灯兼用)	34	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅240mm 左用	NNLK42325+NEL4500HN LE9	昼白色	4940	26.3	8
35	2F	PP	廊下		EFD25	埋込ダウンライト Φ100	25	15	1	15	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色棒	DL11L38-10W7BW-D	電球色	1034	9.8	15
36	2F	JJ	廊下		ミニハロゲン13W	φ100非常灯	-	4	1	4	器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形φ100	IREL-DL3H/100-W	-	-	-	4
37	2F	JJ	和室		ミニハロゲン13W	φ100非常灯	-	3	1	3	器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形φ100	IREL-DL3H/100-W	-	-	-	3

計 135

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「【R8瑞穂市】瑞穂消防署」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既存照明				LED照明								
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたり	ランプ	交換方式	名称	型番	色温度	1本・台あたりの光束(lm)	1本・台あたりの消費電力(W)	本・台数
1	1F		フロア		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	30	1	30	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-25N-CL40	昼白色	2500	13.6	30
2	1F		フロア		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	48	2	96	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5100	26.7	48
3	1F		フロア		FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型	22	7	1	7	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	LX3-170-10N-TR20	昼白色	1000	6.1	7
4	1F		フロア		FDL27W*1灯	ダウンライト φ150	27	50	1	50	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1100	9.8	50
5	1F		フロア		FHP23W*2灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅275mm	23	22	2	44	器具交換	ベースライトスクエア型 □275 埋込型	BL-30N-UKLXSQ27-D	昼白色	3020	21.3	22
6	1F		フロア		FHP45W*3灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅600mm	45	12	3	36	器具交換	ベースライトスクエア型 □600 埋込型	BL-90N-UKLXSQ60-D	昼白色	9000	58.2	12
7	1F		フロア		IL60	電球60W E26	60	1	20	20	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向	LDA7L-G-6T8	電球色	810	7.6	20
8	1F		フロア		ミニハロゲン9W	φ100非常灯	-	27	1	27	器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形φ100	IREL-DL3H/100-W	-	-	-	27
9	1F		フロア		IL60	丸形ブラケット	60	8	1	8	器具交換	LEDブラケット	NSETP30-GX53W + LDF7N-H-GX53	昼白色	683	6.5	8
10	2F		フロア		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-25N-CL40	昼白色	2500	13.6	3
11	2F		フロア		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	139	2	278	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5100	26.7	139
12	2F		フロア		FHP23W*2灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅275mm	23	21	2	42	器具交換	ベースライトスクエア型 □275 埋込型	BL-30N-UKLXSQ27-D	昼白色	3020	21.3	21
13	2F		フロア		FHP45W*3灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅600mm	45	12	3	36	器具交換	ベースライトスクエア型 □600 埋込型	BL-90N-UKLXSQ60-D	昼白色	9000	58.2	12
14	2F		フロア		FDL27W*1灯	ダウンライト φ150	27	40	1	40	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1100	9.8	40
15	2F		フロア		IL60	電球60W E26	60	5	1	5	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向	LDA7L-G-6T8	電球色	810	7.6	5
16	2F		フロア		ミニハロゲン9W	φ100非常灯	-	26	1	26	器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形φ100	IREL-DL3H/100-W	-	-	-	26
17	2F		フロア		FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	LX3-170-10N-TR20	昼白色	1000	6.1	1
18	2F		フロア		FHT42W*3灯	埋込ダウンライト Φ200	42	4	3	12	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ200 白色枠	DL42N8-20W8W-D	昼白色	3826	27	4
19	2F		フロア		FL20W	ミラー灯	22	2	1	2	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P + LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1000	7	2
20	2F		高層訓練塔		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	10	2	20	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5100	26.7	10
21			高層訓練塔		IL60	電球60W E26	60	5	1	5	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向	LDA7L-G-6T8	電球色	810	7.6	5
22			低層訓練塔		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5100	26.7	6
23			低層訓練塔		IL60	電球60W E26	60	4	1	4	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向	LDA7L-G-6T8	電球色	810	7.6	4
24			東倉庫		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5100	26.7	12
25			東倉庫		IL60	電球60W E26	60	4	1	4	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向	LDA7L-G-6T8	電球色	810	7.6	4
26			東倉庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-25N-CL40	昼白色	2500	13.6	4
27			自転車置場		FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型(防水型)	22	2	1	2	器具交換	防雨・防湿形 20形 トラフ型	MY-WL208530/N AHTN	昼白色	800	5.8	2
28			水圧開放		IL60	電球60W E26	60	2	1	2	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向	LDA7L-G-6T8	電球色	810	7.6	2
29											施工費	高所作業	足場設置費+高所作業費	-	-	-	1

別紙1 LED照明貸借一覧表 「【R8瑞穂市】 奥南分署」

No.	階	記号	部署名	備考欄	既存照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	1本・台あたりの光束(lm)	1本・台あたりの消費電力(W)	本・台数
1	1F	B322	車庫		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	34	13	2	26	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5100	26.7	13
2	1F	Q322	車庫		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm (非常灯兼用)	34	3	2	6	器具交換	LED非常灯 直付型 40形 幅230mmタイプ	IREL-LX3-170-52N-CL40W	昼白色	5200	32.3	3
3	1F	b13b	車庫		ミニハロゲン30W	φ100非常灯	-	3	1	3	器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 埋込形φ100	IREL-DL8/100-W	-	-	-	3
4	1F	B321	車庫		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	34	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-25N-CL40	昼白色	2500	13.6	1
5	1F		油庫		FHF32W*1灯	防爆照明	34	1	1	1	器具交換	防爆形 FHF32W1灯 直付	IR-LZBP2550A000J2A-41B000	昼白色	3600	24.7	1
6	1F	L321	ポンプ庫		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	34	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-25N-TR40	昼白色	2500	13.6	1
7	1F	B321	救急資材室		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	34	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-25N-CL40	昼白色	2500	13.6	2
8	1F	a09h	救急資材室		IL10	φ100非常灯	-	1	1	1	器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形φ100	IREL-DL3H/100-W	-	-	-	1
9	1F	B321	救急消毒室		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	34	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-25N-CL40	昼白色	2500	13.6	2
10	1F	a09h	救急消毒室		IL10	φ100非常灯	-	1	1	1	器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形φ100	IREL-DL3H/100-W	-	-	-	1
11	1F	F241	便所		FHT24W*1灯	埋込ダウンライト φ150	24	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8N8-15W7BW-D	昼白色	850	7.3	2
12	1F	B321	便所		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	34	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-25N-CL40	昼白色	2500	13.6	3
13	1F	D40	便所		IL40	ブラケット	40	2	1	2	器具交換	LEDブラケット	PEGX53-S190 + LDF5N-H-GX53	昼白色	414	4.5	2
14	1F	B321	物置		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	34	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-25N-CL40	昼白色	2500	13.6	2
15	1F	B321	更衣室		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	34	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-25N-CL40	昼白色	2500	13.6	2
16	1F	B322	防更衣室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	34	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5100	26.7	4
17	1F	Q322	防更衣室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm (非常灯兼用)	34	1	2	2	器具交換	LED非常灯 直付型 40形 幅230mmタイプ	IREL-LX3-170-52N-CL40W	昼白色	5200	32.3	1
18	1F	b13b	防更衣室		ミニハロゲン30W	φ100非常灯	-	1	1	1	器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 埋込形φ100	IREL-DL8/100-W	-	-	-	1
19	1F	B321	洗濯室		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	34	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-25N-CL40	昼白色	2500	13.6	1
20	1F	B321	倉庫		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	34	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-25N-CL40	昼白色	2500	13.6	1
21	1F	B322	書庫		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	34	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5100	26.7	2
22	1F	B322	食堂		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	34	5	2	10	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5100	26.7	5
23	1F	Q322	食堂		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm (非常灯兼用)	34	1	2	2	器具交換	LED非常灯 直付型 40形 幅230mmタイプ	IREL-LX3-170-52N-CL40W	昼白色	5200	32.3	1
24	1F	b13b	食堂		ミニハロゲン30W	φ100非常灯	-	1	1	1	器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 埋込形φ100	IREL-DL8/100-W	-	-	-	1
25	1F	K21	食堂		FL20W*1灯	キッチン灯・手元灯	22	1	1	1	器具交換	LEDキッチン手元灯 棚下・壁兼用タイプ/スリット	KT10N-TKS	昼白色	1000	17.5	1
26	1F	F241	物入		FHT24W*1灯	埋込ダウンライト φ150	24	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8N8-15W7BW-D	昼白色	850	7.3	1
27	1F	B322	事務所		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	34	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5100	26.7	8
28	1F	Q322	事務所		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm (非常灯兼用)	34	4	2	8	器具交換	LED非常灯 直付型 40形 幅230mmタイプ	IREL-LX3-170-52N-CL40W	昼白色	5200	32.3	4

別紙1 LED照明賃貸一覧表 「[R8瑞穂市] 奥南分署」

No.	階	記号	部署名	備考欄	既存照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	1本・台あたりの光束(lm)	1本・台あたりの消費電力(W)	本・台数
29	1F	b13b	事務所		ミニハロゲン30W	φ100非常灯	-	2	1	2	器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 埋込形φ100	IREL-DL8/100-W	-	-	-	2
30	1F	B322	署長室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	34	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5100	26.7	4
31	1F	Q322	署長室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm (非常灯兼用)	34	2	2	4	器具交換	LED非常灯 直付型 40形 幅230mmタイプ	IREL-LX3-170-52N-CL40W	昼白色	5200	32.3	2
32	1F	b13b	署長室		ミニハロゲン30W	φ100非常灯	-	1	1	1	器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 埋込形φ100	IREL-DL8/100-W	-	-	-	1
33	1F	A322	玄関ホール		FHP23*2灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅275mm	23	4	2	8	器具交換	ベースライトスクエア型 □275 埋込型	BL-30N-UKLXSQ27-D	昼白色	3020	21.3	4
34	1F	b13b	玄関ホール		ミニハロゲン30W	φ100非常灯	-	1	1	1	器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 埋込形φ100	IREL-DL8/100-W	-	-	-	1
35	1F	F241	玄関ホール		FHT24W*1灯	埋込ダウンライト φ150	24	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8N8-15W7BW-D	昼白色	850	7.3	1
36	1F	G60	外壁		IL60	丸形ブラケット φ300	60	2	1	2	器具交換	小型・リングライト器具+電球セット φ300 照型 室内・屋外用兼用	NSETP30-GX53W + LDF10N-H-GX53	昼白色	1092	10	2
37	1F		外壁		HID400W	投光器	400	2	1	2	器具交換	外部照明 水銀灯400W相当 直付型	FL3M-120W-40-K57-R7-D-V2S	昼白色	20000	120	2
38	2F	B321	仮眠室1		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	34	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-25N-CL40	昼白色	2500	13.6	2
39	2F	b13b	仮眠室1		ミニハロゲン30W	φ100非常灯	-	1	1	1	器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 埋込形φ100	IREL-DL8/100-W	-	-	-	1
40	2F	B321	仮眠室2		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	34	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-25N-CL40	昼白色	2500	13.6	2
41	2F	b13b	仮眠室2		ミニハロゲン30W	φ100非常灯	-	1	1	1	器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 埋込形φ100	IREL-DL8/100-W	-	-	-	1
42	2F	B321	仮眠室3		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	34	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-25N-CL40	昼白色	2500	13.6	2
43	2F	b13b	仮眠室3		ミニハロゲン30W	φ100非常灯	-	1	1	1	器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 埋込形φ100	IREL-DL8/100-W	-	-	-	1
44	2F	F241	便所		FHT24W*1灯	埋込ダウンライト φ150	24	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8N8-15W7BW-D	昼白色	850	7.3	2
45	2F	E252	便所		IL25W*2灯	ミラー灯	25	1	2	2	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1000	7	1
46	2F	B321	ホール		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	34	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-25N-CL40	昼白色	2500	13.6	1
47	2F	F241	廊下		FHT24W*1灯	埋込ダウンライト φ150	24	6	1	6	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8N8-15W7BW-D	昼白色	850	7.3	6
48	2F	b13b	廊下		ミニハロゲン30W	φ100非常灯	-	2	1	2	器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 埋込形φ100	IREL-DL8/100-W	-	-	-	2
49	2F	B321	洗面所		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	34	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-25N-CL40	昼白色	2500	13.6	1
50	2F	H321	洗面所		FHF32W*1灯	蛍光灯32W ウォールウォッシャー型	34	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 ウォールウォッシャー型	LX4-190-25N-WW40	昼白色	2450	13.6	1
51	2F	B321	浴室・脱衣		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	34	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-25N-CL40	昼白色	2500	13.6	1
52	2F	G60	浴室・脱衣		IL60	丸形ブラケット φ300	60	1	1	1	器具交換	小型・リングライト器具+電球セット φ300 照型 室内・屋外用兼用	NSETP30-GX53W + LDF10N-H-GX53	昼白色	1092	10	1
53	2F				HID400W	投光器	400	3	1	3	器具交換	外部照明 水銀灯400W相当 直付型	FL3M-120W-40-K57-R7-D-V2S	昼白色	20000	120	3
54											施工費	高所作業	足場設置費+高所作業費	-	-	-	1

別紙2 予想されるリスクと責任分担

リスクの種類		リスクの内容	負担者	
			発注者	受注者
共通	制度の変更	法令・許認可の変更	○	○
	調達価格の高騰	リース物件等の調達価格の高騰		○
	金利の変動	金利の変動		○
	リース期間満了前の事業の中止	施設廃止など発注者の責・都合によるもの	○	
受注者による事業撤退、破綻等によるもの			○	
設置段階	敷地等の提供	施設運営に支障のない範囲内での施設敷地等の資材置場としての提供	○	
	資材の管理	施設敷地内等に資材置場を設けた場合の仮置きした物品・資材の管理		○
	不可抗力	天災等による設計変更・中止・延期	○	○
	安全性の確保・環境の保全	設置作業における安全性の確保及び環境保全		○
	第三者賠償	設置作業に起因する第三者への損害に対する賠償		○
	工事費増大	受注者の指示・判断によるもの。受注者の判断の不備・施工不良によるもの		○
		発注者の指示・判断による仕様変更によるもの	○	
	性能	仕様不適合（施工不良を含む）		○
	リース物件の損傷・障害	リース開始前におけるリース物件に生じた損傷・障害の内、発注者の過失に起因するもの	○	
		リース開始前におけるリース物件に生じた損傷・障害の内、上記以外のもの		○
	市有施設の損傷	設置作業に起因して施設に生じた損傷		○
	工事遅延・未完工	発注者の責による設置の遅延・未完工によるリース開始の遅延	○	
受注者の責による設置の遅延・未完工によるリース開始の遅延			○	
維持管理関係	保険	リース期間におけるリース物品の保守・保証に係るリスクを保証する保険		○
	リース物件の日常管理	リース物件に関する日常的な維持管理	○	
	安全性の確保・環境の保全	受注者がリース物件の保守・保証等のために行う現地での維持管理作業における安全性の確保及び環境保全		○
	第三者賠償	受注者がリース物件の保守・保証等のために行う現地での維持管理作業を原因として生じた第三者への損害に対する賠償		○
リース物件の脱落・落下（発注者の責によるもの及び施設の瑕疵に起因するものを除く）、仕様不			○	

	適合（施工不良を含む）、製品不良に起因する第三者への損害に対する賠償		
リース物件の損傷・障害	リース期間中におけるリース物件に生じた損傷・障害の内、発注者の過失に起因するもの	○	
	リース期間中におけるリース物件に生じた損傷・障害の内、受注者の責及び製品不良によるもの		○
	リース期間中におけるリース物件に生じた損傷・障害の内、落雷等の受注者の責及び製品不良によらないものの内、動産総合保険の保証範囲内のもの		○
	上記3項目以外であって天災等の不可抗力に起因するもの	○	○
市有施設の損傷	受注者がリース物件の保守・保証等のために行う現地での維持管理作業に起因して施設に生じた損傷		○
	リース物件の不具合、施工不良、製品不良に起因して施設に生じた損傷		○